

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ22.В.22633
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373286
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод". Адрес: 601785, Владимирская обл. г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3. ОГРН: 1023300711774.
(наименование и местонахождение заявителя)
Телефон (49245) 95-333, факс (49245) 95-333, адрес электронной почты kiv@elcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод". Адрес: 601785, Владимирская обл. г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3. ОГРН: 1023300711774. Телефон (49245) 95-333, факс (49245) 95-333.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ промышленной продукции "РОСТЕСТ-Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию". Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1
(наименование и местонахождение органа по сертификации, факс (499) 124-99-96, ОГРН 1027706009814. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ22 выдан Федеральной службой по аккредитации. Почтовый адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (499) 129-26-00.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, на напряжение 6 кВ, марок: (см. приложение бланк № 0281546) ТУ 16.К73.111-2013. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
35 3700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), (см. приложение бланк № 0281547)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

не является сопроводительным документом на продукцию

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№ 013-С-15, 014-С-15, 015-С-15 от 09.02.2015г. ИЛ АНО ЦСИЭ "Тест Сертификат" (рег. № ТРПБ.RU.ИН86 от 19.09.2011г. до 18.09.2016г., адрес: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 21, корп. 3)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001:2008) рег. № РОСС RU.ГА45.К00024 от 16.09.2014г., выданный органом по сертификации систем менеджмента качества Ассоциации по Сертификации "Русский регистр" (рег. № РОСС RU.0001.21ГА45, адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 45/8, лит. А, пом. 6Н)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.02.2015 по 16.02.2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Н.В. Мощенская

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Н.А. Гольшева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ22.В.22633

(обязательная сертификация)

ТР 0281546

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 3700 8544	Кабели силовые, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, общий экран из медной ленты или медной проволоки, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами круглой или секторной формы, одно- и многопроволочные, сечением жил от 16 до 400 кв.мм, на напряжение 6 кВ, марок: АВВГнг(А), ВВГнг(А), АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВБВнг(А), ВБВнг(А), АВБВнг(А)-ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS	ТУ 16.К73.111-2013

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.В. Мощенская

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.А. Гольшчева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ22.В.22633

(обязательная сертификация)

ТР 0281547

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 п.п. 5.3; 5.4	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	Показатель пожарной опасности ПРГП 1б категория А Показатель пожарной опасности ПД1

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Н.В. Мощенская

Н.А. Гольшева

