



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AЯ51.B.00321

Серия RU № 0177558

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА

Орган по сертификации продукции и услуг ООО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Эльбердова, д. 45; Фактический адрес: Российская Федерация, 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13; Телефон: (8662) 741077; Факс: (8662) 742992 E-mail: kbsck@mail.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51, выдан 26.10.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель"
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. Свидетельство ОГРН 1020701191477 от 17.10.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по КБР. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59.
E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель"
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. Свидетельство ОГРН 1020701191477 от 17.10.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по КБР. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59.
E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые на номинальное напряжение 0.66 кВ и 1.0 кВ с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика марок АВВГ, АВВГз, АВБШв, ВВГ, ВВГз, ВББШв, включая плоское и тропическое исполнение, с числом токопроводящих жил от 1 до 5 номинальным сечением жил от 1.5 мм² до 240 мм² (согласно таблице 2 ГОСТ 16442-80). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), статья 4.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 1 от

02.02.2015 г. № 2 от 03.02.2015 г., проведенных в аккредитованном испытательном центре кабельных изделий (ИЦКИ) ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» (регистрационный № РОСС RU.0001.22К503 от 16.09.2014 г., адрес: 361000, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21). Сертификатов соответствия №№ C-RU.ПБ34.B.01057, C-RU.ПБ34.B.01058 от 20.12.2012 г., выданных Органом по сертификации «ПОЖ-АУДИТ» (аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010, адрес: 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д. 5, стр. 1) и акта анализа состояния производства № 985/АСП от 26.11.2014 г. Сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), рег. № РОСС RU. ИК 11.K00100 от 29.04.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей - 30 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.



05.02.2015

ПО 04.02.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Г.Г. Галицкий
(инициалы, фамилия)

Ф. С. Никогосьян
(инициалы, фамилия)

